

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 47/_____**

Сарыозекский с.о.
Место составления

19.04.2024 г.
Время 8:58

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Зерендинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 47 от 04.04.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Кванышбаев Канат Серикбаевич - Главный специалист Отдела по ЧС Зерендинского района
Жолдин Ерлан Жанбекович - Начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Зерендинского района ДЧС Акмолинской области
ШАРИПОВ БАКЫТЖАН АСЛАНОВИЧ - Старший инженер Отдела по ЧС Зерендинского района
МУКИШЕВ ДАУРЕНБЕК РАХМЕТОЛЛАЕВИЧ - Старший инженер ОЧС Зерендинского района

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Акан отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Акан отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области", АКМОЛИНСКАЯ, ЗЕРЕНДИНСКИЙ, Акан, Орталык (УЛИЦА), 10.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 16.04.2024 - 19.04.2024

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены
нарушения выявлены.

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Акан отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	У дежурного персонала отсутствует электрические фонари на случай отключения электроэнергии. Основание: п.13 Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21.02.2022 г. № 55;	П. 10 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

2	Отсутствует журнал тренировок (составляется произвольной форме) осуществляющий не реже 1 раза в полугодие практических тренировок. Основание: п.14 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. № 55.	П. 11 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	Не в рабочем состоянии автоматическая пожарная сигнализация. Основание: п.6 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. № 55;	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	Не осуществляется осмотр молниезащитных устройств. Отсутствует журнал эксплуатации молниезащитных устройств с отметкой осмотра молниезащитных устройств не реже одного раза в год в предгрозовую сезон. Основание: п. 44, 45 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 32 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	В центральном крыле под лестничным маршем осуществляется хранение горючих материалов. Основание: пп. 10 п. 24 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55.	П. 37 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	Деревянные конструкции чердачного помещения здания школы не подвержены огнезащитной обработке, с составлением протокола испытаний аккредитованной лабораторией. Основание: п. 21 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
7	В здании школы не исправном состоянии включенной световой индикацией объемных световых знаков пожарной безопасности «Выход» используемые на путях эвакуации (Эвакуационное освещение обеспечивается автоматическим включением при прекращении электропитания рабочего освещения). Основание: п.35 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. № 55;	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
8	Возле лестничного марша допускается использования незакрепленной и поврежденной розетки, также светильник эксплуатируются со снятым плафоном, предусмотренный конструкцией	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Г. Седуканов ОЧС Ш. Крамалдиев К.С.

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

✓

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением


✓

Приложение на «__» листах

«В» 04 2022 г.



Примечание. Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.




«Қазақстан Республикасы Төтенше
жағдайлар министрлігі Акмола облысының
төтенше жағдайлар департаменті
Зеренді ауданының төтенше жағдайлар бөлімі»
Республикалық мемлекеттік мекемесінің
басшысы: Е.Ж.Жолдинге
Ақан НОМ директоры
Абдульманова Д.Ш.

Баяндау хат

Профилактикалық бақылау нәтижесінде анықталған кемшіліктерді жою бойынша 2024 жылғы 19 сәуірдегі №47 профилактикалық бақылау нәтижелелері туралы акті бойынша кемшіліктердің жойылғаны туралы баяндаймын:

1. Кезекші персонал үшін электр энергиясы өшкен жағдайда электр шамдары алынды;
2. Мектеп ғимаратында эвакуация жолдарында пайдаланатын «шығу» өрт қауіпсіздігінің көлемді жарық белгілерінің жарық индикациясы қосылған, жарамды күйге келтірілді.
3. Баспалдақ маршының жанында бос және зақымдалған розетка жөнделді. Плафон орнатылады;
4. Практикалық жаттығуларды жүзеге асыратын журнал басталды;
5. Автоматты өрт дабыл жұмыс жағдайына келітірілді;
6. Найзағайдан қорғайтын құрылғыларлы тексеру журналы басталды;
7. Орталық қанатта баспалдақ жанындағы парталар жанғыш материал болғандықтан шығарылып тасталды;
8. Мектеп ғимаратының шатыр үй – жағдайының отқа төзімді өңдеуден өткізілді.

Мектеп директоры:



Абдульманова Д.Ш.

